



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 28-2020 от 31 августа 2020 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

**стационарная**

(стационарная, передвижная)

электролаборатория **филиала ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда»**

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

Юридический адрес предприятия: Новая ул., д. 80, О.С. Солнечный, Тверская область, г. Тверь, 172739

Фактический адрес: Новая ул., д. 80, О.С. Солнечный, Тверская область, г. Тверь, 172739

ИНН 7728171283

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до 10 кВ**

### Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений

1. Испытание электротехнических средств;
2. Испытание трансформаторного масла.

Свидетельство выдано на основании требований "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, и акта комиссии № 0011 от 31.08.2020, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 16.03.2020 № ПР-210-115-о.

Срок действия свидетельства установлен до «31» августа 2023 года.

И.о. Заместителя руководителя

М.П.



А.В. Филатов



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

---

---

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный № 27-2020 от 31 августа 2020 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

**передвижная**

(стационарная, передвижная)

**электролаборатория филиала ФГУП «НПЦАП» - «Завод «Звезда»**

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

Юридический адрес предприятия: Новая ул., д. 80, О.С. Солнечный, Тверская область, г. Тверь, 172739

Фактический адрес: Новая ул., д. 80, О.С. Солнечный, Тверская область, г. Тверь, 172739

ИНН 7728171283

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до 10 кВ**

**Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений**

Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта и конкретно работ:

- проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземлённой установки и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников;
- измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN;
- измерения сопротивления изоляции электроустановок до 10 кВ;
- измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта;
- испытания устройств защитного отключения (УЗО);
- испытания устройств АВР;
- испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений до 10 кВ;
- измерения напряжения прикосновения;
- испытания силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасящих реакторов, напряжением до 1600 кВА;
- испытание подвесных и опорных фарфоровых и стеклянных изоляторов;
- испытания выключателей: масляных напряжением до 10 кВ, воздушных напряжением до 10 кВ;
- испытания комплектных распределительных устройств внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) напряжением до 10 кВ;
- испытания электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ;
- испытания сборных и соединительных шин напряжением до 10 кВ;
- испытание вводов и проходных изоляторов напряжением до 10 кВ;
- испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;
- испытание электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты;
- испытания силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ;

- испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 10 кВ
- испытания измерительных трансформаторов напряжением до 10 кВ.

Свидетельство выдано на основании требований "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, и акта комиссии № 0011 от 31.08.2020, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 16.03.2020 № ПР-210-115-о.

Срок действия свидетельства установлен до «31» августа 2023 года.

И.о. Заместителя руководителя

М.П.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized cursive script.

А.В. Филатов